

कार्यालय

उपनिदेशक

फायर सर्विस

मेरठ/सहारनपुर

परिक्षेत्र।

पत्रांक:रिनू0/डी0डी0/फा0स0/मेरठ-18(58)/75

दिनांक: जनवरी 30 2018,

सेवा में,

प्रबन्धक/स्वामी,  
मैसर्स एम0बी0एस0 इण्टरनेशनल स्कूल,  
प्लॉट न0-31, सेक्टर नॉलेज पार्क-01, ग्रेटर नौएडा,  
जनपद-गौतमबुद्धनगर।

विषय: मैसर्स एम0बी0एस0 इण्टरनेशनल स्कूल, द्वारा प्लॉट न0-31, सेक्टर नॉलेज पार्क-01, ग्रेटर नौएडा, जनपद गौतमबुद्धनगर में निर्मित एजुकेशनल भवन की अग्निशमन व्यवस्थाओं का वर्ष 2018-2019 हेतु वार्षिक नवीनीकरण प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: यूआईडी:2018/40076/जीबीएन/गौतमबुद्धनगर/8086/डी0डी0

महोदय,

कृपया आपके अनुरोध पर प्रश्नगत भवन की अग्निशमन व्यवस्थाओं का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी नॉलेज पार्क ग्रेटर नौएडा श्री मतलूब हुसैन द्वारा किया गया तथा उनकी आख्या दिनांक: 24-01-2018 का सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा कर अपनी संस्तुति आख्या दिनांक: 27-12-2017 को इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी जिसका सुसंगत मानको के अनुसार परीशीलन अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया जिसका विवरण निम्नवत है:-

प्रश्नगत भवन को पूर्व में निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र का विवरण:- स-28/सीएफओ/जीबीएन-12(जीएन)/1775 दिनांक: 07-09-2012।

भवन की संरचना:-


- 1-कुल प्लॉट एरिया:-17,000.00 वर्ग मी0।
- 2-निर्मित भूतल कवर्ड एरिया-878.00 वर्ग मी0।
- 3-निर्मित प्रथम तल कवर्ड एरिया-871.00 वर्ग मी0।
- 4-भवन की ऊँचाई:-07.50 मीटर।

भवन का अधिमोग एवं हैजार्डस विवरण:- प्रश्नगत भवन का अधिमोग एन0बी0सी0-2005 की एजुकेशनल भवन श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढांचागत व्यवस्थाएँ:-

- 1-पहुँच मार्ग:- प्रश्नगत भवन के सामने रोड की चौड़ाई 24.00 मी0 मानको के अनुसार है। तथा प्रवेश/निकास द्वार जिसकी चौड़ाई 04.50 मी0 मानको के अनुसार उपलब्ध है।
  - 2-सैटबेक:- प्रश्नगत भवन के सैटबेक अग्रभाग-12.00 मी0 एवं शेष तीन ओर 09-09 मी0 पूर्व स्वीकृत मानचित्र के अनुसार उपलब्ध है। जिसमें किसी प्रकार का स्थायी/अस्थाई निर्माण कार्य एवं पार्किंग अनुमन्य नहीं होगी। सैटबेक सदैव अवरोध मुक्त रखा जाये।
  - 3-निकास मार्ग:- प्रश्नगत भवन में 02 अदद स्टेयरकेस जिनकी चौड़ाई 01.50 मी0 प्रत्येक उपलब्ध है। तथा निकास मार्गों को सदैव नेचुरल/वैन्टीलेटिड रखा जाना अनिवार्य होगा। तथा समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।
- अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था:- प्रश्नगत भवन में नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 एवं उसमें सन्दर्भित बी0आई0एस0-3844 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार निम्न स्थापित पाई गई जिनका विवरण निम्नवत है:-

- 1-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):- भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0-2190 के अनुसार कार्यशील दशा में स्थापित पाये गये।
- 2-होजरील/डाउनकमर:- प्रश्नगत भवन में एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वांछनीय नहीं है।
- 3-टेरिस टैंक:- प्रश्नगत भवन में एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वांछनीय नहीं है।
- 4-टेरिस पम्प:- प्रश्नगत भवन में एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वांछनीय नहीं है।
- 5-भूमिगत टैंक:- प्रश्नगत भवन में एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वांछनीय नहीं है।
- 6-फायर पम्प:- प्रश्नगत भवन में एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वांछनीय नहीं है।
- 7-वेटराईजर:- प्रश्नगत भवन में एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वांछनीय नहीं है।



(उपनिदेशक)

उपनिदेशक

मेरठ परिक्षेत्र